

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960304002387

上海人民输配电设备有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海人民输配电设备有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海人民输配电设备有限公司  
生产者地址：上海市虹口区武昌路559号A楼261室  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T14048.4-2020  
生产企业名称：上海人民机电设备有限公司乐清分公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路118号

联系人：滕晓敏  
电话：1525877\*\*\*\*  
电子邮箱：2831182599@qq.com  
指定签字人：

自我声明时间：2022-09-19  
自我声明地点：上海市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960304002387


产品系列、型号、规格:

CJT1-20;  $U_e$ : AC380V;  $I_e$ : 20A;  $U_i$ : 690V;  $I_{th}$ : 20A;  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_s$ : AC110V、AC220V、AC380V, 50Hz; 极数: 3P; 使用类别: AC-3; 辅助触头: AC-15;  $U_e$ : AC380V;  $I_e$ : 0.47A; DC-13;  $U_e$ : DC220V;  $I_e$ : 0.27A;  $I_{th}$ : 5A; 2NO2NC

联系人: 滕晓敏  
电话: 1525877\*\*\*\*  
电子邮箱: 2831182599@qq.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-09-19

自我声明地点: 上海市

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。





# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2013CCC0304-1521018

产品名称: 交流接触器

型 号: CJT1-20

检测机构: 浙江立德产品技术有限公司





# 安全型式试验报告

申请编号: A2013CCC0304-1521018 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJT1-20 样品数量: 1台 样品生产序号: / 收样日期: 2013.04.12 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 上海人民输配电设备有限公司 委托人地址: 上海市武昌路 559 号 A 楼 261 室 生产者(制造商): 上海人民机电设备有限公司 生产者(制造商)地址: 上海市黄浦区宁波路 120 弄 21 号 102 室 生产企业: 上海人民机电设备有限公司乐清分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 118 号
---	--

试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》(含电动机保护器)

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 CJT1-20; Ue: AC380V; Ui: 690V; Ith: 20A; Ie: 20A; Uimp: 6kV; Us: AC110V、AC220V、AC380V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P  
 辅助触头: 2NO、2NC; Ith: 5A; Uimp: 4kV; Ui: 690V; AC-15: Ue /Ie: 380V/0.47A; DC-13: Ue /Ie: 220V/0.27A  
 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与获证(2013010304597930)产品, 产品描述一致, 内部结构一致。

主检: 徐亮 签名:  日期: 2013.05.05	 浙江立德产品技术有限公司 (检测机构名称, 盖章) 2013年05月05日
审核: 曾征 签名:  日期: 2013.05.05	
签发: 孙荣林 签名:  日期: 2013.05.05	

备注	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人名称	上海人民机电设备有限公司	上海人民输配电设备有限公司
	委托人地址	上海市黄浦区宁波路 120 弄 21 号 102 室	上海市武昌路 559 号 A 楼 261 室
	型号	CJT1-20	CJT1-20
	母证书编号	2013010304597930	
	母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所(C-076-1C12379)	
说明: 本试验报告引用编号为“C-076-1C12379”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 型号命名相同, 参数一致。			