

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960304002391

上海人民输配电设备有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海人民输配电设备有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海人民输配电设备有限公司
生产者地址：上海市虹口区武昌路559号A楼261室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.4-2020
生产企业名称：上海人民机电设备有限公司乐清分公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路118号

联系人：滕晓敏
电话：1525877****
电子邮箱：2831182599@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-09-19

自我声明地点：上海市

生产者签章：



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960304002391

产品系列、型号、规格:

CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65 ; CJX2-40 : Ue : AC380V ; Ie : 40A ; Ui : 690V ; Ith : 80A ; CJX2-50 : Ue : AC380V ; Ie : 50A ; Ui : 690V ; Ith : 80A ; CJX2-65 : Ue : AC380V ; Ie : 65A ; Ui : 690V ; Ith : 80A ; Uimp : 6kV ; Us : AC110V、AC220V、AC380V , 50Hz ; 极数 : 3P ; 使用类别 : AC-3 ; 辅助触头 : 1NO1NC ; AC-15 : Ue : AC380V ; Ie : 0.95A ; DC-13 : Ue : DC220V ; Ie : 0.15A ; Ith : 10A

联系人: 滕晓敏
电话: 1525877****
电子邮箱: 2831182599@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-09-19

自我声明地点: 上海市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2013CCC0304-1521021

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65

检测机构: 浙江立德产品技术有限公司



安全型式试验报告

委托编号: A2013CCCC0304-1521021
 产品名称: 交流接触器
 型号规格: CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65
 生产日期: /
 出厂日期: 2013.04.12
 生产地址: 乐清
 出厂合格证编号: /

委托人: 上海人民输配电设备有限公司
 委托人地址: 上海市武昌路 559 号 A 楼 261 室
 生产者(制造商): 上海人民机电设备有限公司
 生产者(制造商)地址: 上海市黄浦区宁波路 120 弄 21 号 102 室
 生产企业: 上海人民机电设备有限公司乐清分公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 118 号


试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》(含电动机保护器)


试验结论: 合格


试验依据之所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65; U_i : 690V; I_{th} : 80A; U_e : AC380V; I_e : 40A、50A、63A; U_{imp} : 6kV; U_s : AC110V、AC220V、AC380V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P
 辅助触头: 一常开一常闭; I_{th} : 10A; U_i : 690V; U_{imp} : 4kV; AC-15: U_e / I_e : 380V/0.95A;
 DC-13: U_e / I_e : 220V/0.15A

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与获证(2013010304597937)产品, 产品描述一致, 实物相符一致。

试验员: 徐亮 签名:  日期: 2013.05.05

审核员: 曾纪 签名:  日期: 2013.05.05

见证员: 孙学林 签名:  日期: 2013.05.05



ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	上海人民机电设备有限公司	上海人民输配电设备有限公司
委托人地址	上海市黄浦区宁波路 120 弄 21 号 102 室	上海市武昌路 559 号 A 楼 261 室
型号	CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65	CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65
母证书编号	2013010304597937	
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所(C-076-1C12385)	

说明: 本试验报告引用编号为“C-076-1C12385”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 型号命名相同, 参数一致。